



PIANO SEMINTERRATO
 Superficie in pianta complessiva mq. 19.977
 superficie di aerazione permanente minima necessaria
 mq 666 = 1/30 di 19.977

Aerazioni permanenti presenti:
 - su spazio scoperto mq 934
 - accessi mq 181 =
 mq 1.115 > di mq 666 (1/30 di 19.977)

IMPIANTI MECCANICI PROTEZIONE ATTIVA

- Impianto sprinkler a secco a protezione intero piano seminterrato a norma UNI 12845
- ventilazione meccanica a protezione del compartimento centrale
- adeguamento dell'impianto idrico antincendio a norma UNI 10779

| SIMBOLI GRAFICI | |
|-----------------|---|
| | Passaggio permanentemente libero area con divieto di transito o sosta autoveicoli |
| | Pareti resistenti al fuoco EI 120 |
| | Porte REI 120 |
| | Uscita di Sicurezza |
| | Percorso di esodo |
| | Percorso di uscita |
| | Percorso di uscita verso il basso |
| | Percorso di uscita verso l'alto |

STUDIO TECNICO
 Ing. Francesco Esposito

COMMITTENTE:
 COMUNE DI PESCIA
 PIAZZA MAZZINI 1
 PESCIA - PISTOIA

INTERVENTO:
 Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'immobile destinato a Mercato dei Fiori, posto in Via Salvo d'Acquisto 10/12, Pescia.

UBICAZIONE:
 Via Salvo d'Acquisto n. 10/12
 Comune di Pescia (Pistoia)

PROT. 06/2017 DATA: 06.2017

IL TECNICO
 IL COMMITTENTE

TAV 2 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI
 PIANTE PIANO INTERRATO
 SCALA: 1:250

A norma di legge si riservano le proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione.