



Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Relazioni Esterne: tel 050/843295-332; fax 050/843299; ufficiostampa@acque.net

Comunicato stampa n°32/2012 del 13/3/2012

*Alla redazione de La Nazione – Montecatini Terme
Al Comune di Pescia*

Con riferimento ai disagi nell'erogazione idrica a Veneri nel Comune di Pescia, Acque SpA intende precisare quanto segue.

Il servizio idrico che rifornisce la parte meridionale di Veneri proviene dalla centrale idrica Squarciabocconi, alimentata a sua volta da un complesso sistema di approvvigionamento che coinvolge pure la centrale idrica San Lorenzo. La linea di adduzione da qui in uscita dà priorità all'area dell'Ospedale di Pescia rispetto alla frazione di Veneri.

Lo scorso Sabato 10 Marzo si è verificato un guasto ad un componente dell' impianto di filtrazione della centrale San Lorenzo che ha interrotto il pompaggio. Sin dalle ore 8 gli operatori sono intervenuti per le riparazioni del caso, sino al ripristino del normale funzionamento, per le ore 11. Tuttavia, la sospensione dell'erogazione ha provocato ripercussioni sul sistema di approvvigionamento di Veneri dove l'acqua è mancata dalle 10:30 alle 17 circa.

Lunedì 12 Marzo si è verificato nuovamente un guasto presso la centrale di San Lorenzo che ha comportato un'interruzione dell'erogazione idrica sempre a Veneri dalle ore 10:30 alle 12:30.

In merito ad altre considerazioni è doveroso sottolineare che non risultano problematiche relative alla pressione idrica (che è regolarmente a 5 bar presso tutte le utenze) tanto meno alla potabilità dell'acqua.

